

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Главного управления МЧС России по Курской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Курску и Курскому району

г. Курск

(место составления акта)

«17» ноября 2016 г.

11 час. 00 мин

(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 408**

По адресу: г. Курск, ул. Пучковка, д. 51

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановой выездной проверки юридического лица от «19» октября 2016 года № 422, выданного

(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

главным государственным инспектором г. Курска и Курского района по пожарному

(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

надзору Горбулиным В.И.

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная /выездная)

Здания, помещений детской филармонии «Ритм» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

07.11.2016 г. с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин. продолжительность проверки 1 час;

14.11.2016 с 11ч. 00 мин. до 12ч. 00 мин. продолжительность проверки 1 час;

17.11.2016 с 10 ч. 00 мин. до 11ч. 00 мин. продолжительность проверки 1 час;

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 3 часа

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Курску и Курскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): зам. директора АХР Призова И.Н. 27.10.2016 11 час. 05 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственный инспектор г. Курска и Курского района по

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

пожарному надзору Панкрушева Ольга Васильевна, специалист ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

Курской области» Киреев И.П., специалист ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Курской области»

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

Бугаев М.М.

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Атрепьева Е.Г., заведующая филиалом (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский дом искусств «РИТМ» ул. Пучковка, д. 51 формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установкой оповещения не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей включенных по логической схеме «И»	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.	директор Атрепьева Е.Г.

**Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:**

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).


При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. (п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

▲ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▲ выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) уведомление (извещение) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении;
- 2) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №422/1/1 от 17.11.2016 года.
- 3) заключение о расчете оценки пожарного риска пожарный аудит №660/в/0466/2016/162 н: объект защиты по адресу: г. Курск, ул. Хрущева, д. 4А.

Государственный инспектор г. Курска и Курского

(должность, фамилия, инициалы государственного

района по пожарному надзору Панкрушева О.В.

инспектора по пожарному надзору)

«17» ноября 2016 года



(подпись)

М.Л.П.


С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Суровый Александр Е-И  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16»

11

2016 г.



Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22